

АКТ

ПРИЕМКИ И СДАЧИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(регион)

Заказчик _____

Объект _____

Комиссия в составе:

От заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы)

От электромонтажной организации _____
(должность, фамилия, инициалы)

От эксплуатационной организации _____
(должность, фамилия, инициалы)

Произведена проверка и осмотр выполненных работ по _____

1. К сдаче предъявлено _____

2. Электромонтажные работы выполнены по проекту, разработанному и согласованному с Территориальным Управлением «Госэнергонадзора» и «Энергосбыта» _____

3. Отступление от проекта _____

4. Электромонтажные работы выполнены (оценка) _____

5. Оставшиеся недоделки _____
не препятствуют нормальной эксплуатации и подлежат устранению электромонтажной организацией до _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Электрооборудование, перечисленное в п. № 1 настоящего акта, считать принятым в нормальную эксплуатацию после пусконаладочных работ.

К акту прилагается:

1. Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей.
2. Протокол измерения полного сопротивления петли «Фаза-О».
3. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования.
4. Протокол измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств.

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____